

## COMPARATIVO REGLAMENTOS I.C.T.

ELEMENTO	ANTIGUO REGLAMENTO	NUEVO REGLAMENTO
ARQUETA ENTRADA	800 x 700 x 820 EN TODOS LOS CASOS	PAUS HASTA 20: 400 x 400 x 600 mm. PAUS ENTRE 21 Y 100: 600 x 600 x 800 mm. PAUS MAS DE 100: 800 x 700 x 820 mm.
CANALIZ. EXTERNA	8 TUBOS DE 63 mm. ( 4 TB - 1 RDSI - 2 TLCA - 1 RESERVA)	PAUS HASTA 4: 3 TUBOS DE 63 mm: 1 TB+RDSI - 1 TLCA - 1 RESERV. PAUS DE 5 A 20: 4 TUBOS DE 63 mm: 1 TB+RDSI - 1 TLCA - 2 RESERV. PAUS DE 21 A 40: 5 TUBOS DE 63 mm: 2 TB+RDSI - 1 TLCA - 2 RESERV. PAUS MAS DE 40: 6 TUBOS DE 63 mm: 3 TB+RDSI - 1 TLCA - 2 RESERV.
CANALIZ. ENLACE INFERIOR	IGUAL QUE CANALIZACION EXTERNA CON TUBOS DE 63 Ó 40 mm. A CRITERIO DEL PROYECTISTA	MISMO NUMERO QUE EN CANALIZACION EXTERNA. TUBOS DE 40 mm. SALVO EN EL CASO DE MAS DE 250 PARES PARA TB+RDSI
RGT. ENLACE INFERIOR	PARED: 700 x 500 x 120 mm. ARQUETA: 400 x 400 x 400 mm.	PARED: 450 x 450 x 120 mm. ARQUETA: 400 x 400 x 400 mm.
CANLIZ. ENLACE SUP.	4 TUBOS DE 40 mm.	4 TUBOS DE 40 mm.
RGT. ENLACE SUPERIOR	450 x 450 x 120 mm.	360 x 360 x 120 mm.
RECINTOS	PAUS MENOR O IGUAL DE 20: RITI y RITS: 2000 x 1000 x 500 mm. PAUS MAS DE 20: RITI: 2300 x 2000 x 270 mm. RITS: 2300 x 2000 x 200 mm. UNICO RITU: 2300 x 200 x 270 MM.	HASTA 20 PAUS: 2000 x 1000 x 500 mm. DE 21 A 30 PAUS: 2000 x 1500 x 500 mm. DE 31 A 45 PAUS: 2000 x 2000 x 500 mm. MAS DE 45 PAUS: 2300 x 2000 x 2000 mm. PARA EL CASO DE EDIF. DE HASTA 3 ALTURAS Y PLANTA BAJA CON UN MAXIMO DE 10 PAUS Y PARA VVDAS. UNIFAMILIARES SE PODRA CONSTRUIR UN ÚNICO RECINTO (RITU) A TENOR MEDIDAS ANTERIOR.
CANALIZ. PRINCIPAL CON TUBOS	RTV: 2 DE 40 mm. TB+RDSI: 1 DE 40 mm. POR MULTIPAR TLCA: 2 DE 40 mm. POR CADA 8 VIV. RESERVA: 1 DE 40 mm. POR CADA 4	HASTA 12 PAUS: 5 DE 50 mm. 1 RTV - 1 TB+RDSI - 2 TLCA+SAFI - 1 RESERVA DE 13 A 20 PAUS: 6 DE 50 mm. 1 RTV - 1 TB+RDSI - 2 TLCA+SAFI - 2 RESERVA DE 21 A 30 PAUS: 7 DE 50 mm. 1 RTV - 1 TB+RDSI - 3 TLCA+SAFI - 2 RESERVA MAS DE 30 PAUS: CALCULO ESPECIF. EN PROYECT 1 RTV - 2 TB+RDSI - 1 TLCA+SAFI POR CADA 10 PAUS O FRACCION CON UN MINIMO DE 4 - 1 DE RESERVA POR CADA 15 PAUS O FRACC. CON UN MIMIMO DE 3

## COMPARATIVO REGLAMENTOS I.C.T.

ELEMENTO	ANTIGUO REGLAMENTO	NUEVO REGLAMENTO
REGISTRO SECUNDARIO	<p style="text-align: center;">450 x 450 x 150 mm.</p> <p>1 Ó 2 VVDAS. POR PLANTA O EN VVDAS. UNIFAMILIARES</p> <p style="text-align: center;">1000 x 550 x 150 mm.</p> <p>MAS DE 2 VVDAS. POR PLANTA</p>	<p style="text-align: center;">450 x 450 x 150 mm.</p> <p>HASTA 20 PAUS Y HASTA 3 VVDAS. POR PLANTA Y EN INMUEBLES HASTA 4 PAUS POR PLANTA Y UN NUMERO DE PLANTAS MENOR QUE 5 EN VIVIENDAS UNIFAMILIARES.</p> <p style="text-align: center;">500 x 700 x 150 mm.</p> <p>CON PAUS ENTRE 21 Y 30. EN INMUEBLES CON NÚM. DE PAUS <math>\leq</math> A 20 EN LOS QUE SE SUPERE LAS LIMITACIONES ESTABLECIDAS EN EL CASO ANTERIOR EN CUANTO A NÚM. DE PLANTAS O VVDAS. POR PLANTA</p> <p style="text-align: center;">550 x 1000 x 150 mm.</p> <p>EN INMUEBLES CON NÚM. DE PAUS MAYOR DE 30</p>
CANALIZ. SECUNDARIA	<p>EN TRAMOS COMUNES: 6 TUBOS DIAMETRO ESPECIFICADO EN REGLAMENTO ANEXO IV, PUNTO 5.9 1 TB+RDSI - 2 TLCA - 2 RTV - 1 RESERVA</p> <p>ACOMETIDA A VIVIENDA: 3 TUBOS 1 TB+RDSI (A DETERMINAR) 1 TLCA - 1 RTVA (DE 20 mm.)</p> <p>CUANDO MENOS DE 6 VVDAS. POR PLANTA 3 TUBOS DE 20 mm. 1 TB+RDSI - 1 TLCA - 1 RTV</p>	<p>EN TRAMOS COMUNES: 4 TUBOS DIAMETRO ESPECIFICADO EN REGLAMENTO ANEXO IV, PUNTO 5.9 1 TB+RDSI - 1 TLCA - 1 RTV - 1 RESERVA</p> <p>ACOMETIDA A VIVIENDA: 3 TUBOS DE 25 mm. 1 TB+RDSI - 1 TLCA - 1 RTV</p> <p>CUANDO MENOS DE 6 VVDAS. POR PLANTA 3 TUBOS DE 25 mm. 1 TB+RDSI - 1 TLCA - 1 RTV</p>
REGISTROS TERMINACION DE RED	<p>TB + RDSI: 100 x 170 x 4 mm.</p> <p>TLCA: 200 x 300 x 6 mm.</p> <p>RTV: 200 x 300 x 6 mm.</p>	<p>TB + RDSI: 100 x 170 x 40 mm.</p> <p>TLCA y SAFI: 200 x 300 x 40 mm.</p> <p>RTV: 200 x 300 x 0 mm.</p> <p style="text-align: center;">CUANDO SE INTEGREN LOS 3 SERVICIOS 300 x 500 x 60 mm.</p>
CANALIZ. INTERIOR USUARIO	TUBOS DE 16 mm.	TUBOS DE 20 mm.
REGISTROS DE TOMA	UNA TOMA POR CADA 2 ESTANCIAS O FRACCION, EXCLUIDOS BAÑOS Y TRASTERO	<p>UNA TOMA POR CADA 2 ESTANCIAS O FRACCION, EXCLUIDOS BAÑOS Y TRASTERO, CON MINIMO DE 2.</p> <p>UN REGISTRO SIN ASIGNAR PARA CADA UNA DE LAS ESTANCIAS SIN TOMAS, EXCLUIDOS BAÑOS Y TRASTEROS.</p>